Auszug aus der chemischen Analyse des Instituts Dr. Nuss, Bad Kissingen

Entnahmestelle: **Brunnen Hausen**

Vom 22.05.2023

Kationen:	mg/l	Grenzwert
Natrium	6,4	200
Kalium	2,0	
Magnesium	11,1	
Calcium	68,3	

Anionen:		
Chlorid	17,4	250
Nitrat	25,0	50
Sulfat	21,8	250

pH-Wert	**7,38**
Gesamthärte	**12,1 °dH**
Härtebereich	**mittel (Waschmittelgesetz)**

Die untersuchten Parameter entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.